



Условные обозначения:

- — Проектируемый продуктопровод
- |—|— — Существующий нефтепровод
- — Существующая ВЛ
- — Границы полосы отвода
- V3-V3- — Кабель ЭХЗ, проложенный в земле
- — Дорога
- Охранная зона ВЛ 110 кВ
- — Охранная зона нефтепровода

1. Для защиты действующих коммуникаций в местах проезда строительной техники уложить железобетонные плиты ПДН-А1V, при недостаточном заглублении выполнить подсыпку грунта над коммуникацией. Минимальное расстояние от верха конструкции перехода до верхней образующей пересекаемого нефтепровода должно быть не менее 1.4м и не менее 1м до кабеля связи.
2. В опасной зоне подземных коммуникаций производство земляных работ проводить вручную.
3. Отвал грунта над действующими коммуникациями запрещен.
4. Временные здания (два вагончика для гардеробной помещений отдыха и биотуалет) расположить по месту в полосе отвода.
5. Площадку для размещения временных амбаров разместить по месту на нормативном расстоянии от действующих сетей и сооружений, место размещения согласовать с заказчиком и землевладельцем.

				Краснодарский край, Динской район, Нововеличковское сельское поселение		
				Документация по планировке территории (проект планировки) для размещения линейного объекта: «Реконструкция Н «Тихорецк – Новороссийск - I» для поставки дизельного топлива»		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Ген. директор	Черкесов С.Н.					
Том 2. Материалы по обоснованию				Стадия	Лист	Листов
				ПП		
Инженер	Маслова Н.А.	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:1000		ООО "Аэрокосмические технологии" Свидетельство СРО № 01-И-№0421-2		